



平昌县星光工业园排水管网建设项目综合指标表

区域	管网类别	里程 (Km)	管径
白家嘴大桥至星光大桥主干道	主管网	4.59	DN1200
	支管网	4.35	DN600~800
食品产业园内部管网	支管网	3.60	DN400~600
花椒产业园内部管网	支管网	0.61	DN400
小角楼厂区门口至主干道	支管网	0.88	DN600~800
小桥街干道	支管网	2.32	DN600
星光工业园主干道	主管网	5.79	DN1200
星光工业园次干道	支管网	2.88	DN800
产业园内部管网	支管网	5.96	DN400

合计：主管网：10.38Km；支管网：20.60Km。

说明:

- (1)本图尺寸单位均以米计,比例1:500
- (2)本图采用2000坐标系及黄海高程系统
- (3)本次设计排水管线与高压线铁路、电力通信燃气等其他建筑物及管线的间距满足《室外排水设计规范》附录B的要求,当无法满足时,需考虑采取规范要求的相应保护措施。
- (4)雨水口连接管为预估量,具体工程量需下阶段深化设计确定。

图例

